



Приложение № 1.3
Приказу Министерства России
от 24.03.2010 № 114

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МУПЦЭС
А.Ю. Максимов
" " 2014 г.

Прогноз ввода / вывода мощностей на 2015, 2016, 2017 гг.

№ № и/и	Наименование объекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей				Первоначальная стоимость вводимых основных средств (с НДС)	Ввод основных средств сетевых организаций						
		план 2015 г.	план 2016 г. ***	план 2017 г. ***	итого	план 2015 г.	план 2016 г. ***	план 2017 г. ***	итого		план 2015 г.	план 2016 г.	план 2017 г.	итого	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	млн. руб.	км	км	км	км	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
	ВСЕГО	5589,5	5902,800	4616,8	16109	0	0	0	0	81,165	25,785	14,79	5,034	45,609	33,893	29,296	17,976
1	Техническое перевооружение и реконструкция																
1.1	Реконструкция ЦРП-7			1780	1780					3,726							3,726
1.3	Благоустройство									4,974					0,753	2,626	1,595
2	Новое строительство																
	КТП и ТП																
	Монтаж КТП 250 кВА		222,5		222,5					0,533					0,533		
	Монтаж КТП 250 кВА		222,5		222,5					0,533					0,533		
	Монтаж КТП 2х250 кВА №2, тупиковая		445		445					1,067					1,067		1,067
	Монтаж КТП 2х250 кВА №3, проходная		445		445					1,067					1,067		1,067
	Монтаж КТП 2х250 кВА №4, проходная		445		445					1,067					1,067		1,067
	Монтаж КТП 2х250 кВА №5, проходная		445		445					1,067					1,067		1,067
	Монтаж КТП 2х250 кВА №6, проходная		445		445					1,067					1,067		1,067
	Монтаж КТП 2х250 кВА №7, проходная	445			445					1,006					1,006		1,006
	Монтаж КТП 2х250 кВА №8, тупиковая	445			445					0,920					0,920		0,920
	Монтаж КТП 250 кВА №9, тупиковая	222,5			222,5					0,533					0,533		0,533
	Монтаж КТП 2х630 кВА проходная	1121,4			1121,4					2,454					2,454		2,454
	Монтаж КТП 400 кВА №1, проходная	356			356					0,595					0,595		0,595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная		356		356					0,595 ✓						0,595		0,595
	Монтаж КТПН 2х400 кВА № 1 проходная			712	712					2,002 ✓							2,002	2,002
	Монтаж КТПН 400 кВА № 2, проходная			356	356					0,625 ✓							0,625	0,625
	Монтаж КТПН 2х630 кВА, проходная			1121,4	1121,4					2,731 ✓							2,731	2,731
	Монтаж КТПН 400 кВА № 1, тупиковая		356		356					0,524 ✓						0,524		0,524
	Монтаж КТПН 400 кВА № 2, тупиковая		356		356					0,524 ✓						0,524		0,524
	Монтаж КТПН 63 кВА	56,1			56,07					0,327 ✓					0,327			0,327
	Монтаж КТПН 2х100 кВА	178			178					0,743 ✓					0,743			0,743
	Монтаж КТПН 100 кВА	89			89					0,420 ✓					0,420			0,420
	Монтаж КТПН 160 кВА		142,4		142,4					0,484 ✓						0,484		0,484
	Монтаж КТПН 2х250 кВА		445		445					1,067 ✓						1,067		1,067
	Монтаж КТПН 160 кВА			142,4	142,4					0,509 ✓							0,509	0,509
	Монтаж КТПН 250 кВА	222,5			222,5					0,503 ✓					0,503			0,503
	Монтаж КТПН «Юг» 2х630 кВА		1121,4		1121,4					5,177 ✓						5,177		5,177
	Монтаж КТПН «Юг» 2х1000 кВА	1780			1780					5,264 ✓					5,264			5,264
	БЛ - 0,4 кВ (ВЛН)																	
	Строительство ВЛН - 0,4 кВ от КТПН № 1-9 до зеленых участков									9,555 ✓	12			12,000	9,555			9,555
	Строительство ВЛН - 0,4 кВ от КТПН до зеленых участков									1,194 ✓	1,5			1,500		1,194		1,194
	Строительство ВЛН - 0,4 кВ от КТПН № 1,2 до зеленых участков									1,688 ✓		2		2,000		1,688		1,688
	Строительство ВЛН - 0,4 кВ от КТПН № 1,2 до зеленых участков									1,063 ✓		1,2		1,200			1,063	1,063
	Строительство ВЛН - 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП - 32	15			15					0,295 ✓	0,5			0,500	0,295			0,295
	Строительство ВЛН - 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП - 315		15		15					0,135 ✓		0,16		0,160		0,135		0,135
	Строительство ВЛН - 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП - 316		15		15					0,101 ✓		0,12		0,120		0,101		0,101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Спротиваство БЛH - 0,4 кВ от сучастяющаи отора БЛ-0,4 кВ ТП - 507		15		15					0,068		0,08		0,080		0,068		0,068
	Спротиваство БЛH - 0,4 кВ от сучастяющаи отора БЛ-0,4 кВ ТП - 418			15	15					0,071			0,08	0,080			0,071	0,071
	Спротиваство БЛH - 0,4 кВ от сучастяющаи отора БЛ-0,4 кВ ТП - 745			15	15					0,142			0,16	0,160			0,142	0,142
	Спротиваство БЛH - 0,4 кВ от сучастяющаи отора БЛ-0,4 кВ ТП-475			15	15					0,035			0,04	0,040			0,035	0,035
	Спротиваство БЛH - 0,4 кВ от ТП - 502			20	20					0,119			0,175	0,175			0,119	0,119
	Спротиваство БЛH - 0,4 кВ от ТП - 234			25	25					0,213			0,314	0,314			0,213	0,213
	К-1 - 0,4 кВ																	
	Спротиваство КЛ-0,4 кВ от КТН 250 кВА	200			200					0,201	0,2			0,200	0,201			0,201
	Спротиваство КЛ-0,4 кВ от КТН "Мозырь" 2х630 кВА		500		500					0,319		0,3		0,300		0,319		0,319
	Спротиваство КЛ-0,4 кВ от КТН "Мозырь" 2х1000 кВА	800			800					0,401	0,4			0,400	0,401			0,401
	Спротиваство КЛ-0,4 кВ от ТП - 107	15			15					0,220	0,26			0,260	0,220			0,220
	Спротиваство КЛ-0,4 кВ от ТП - 184				95	95				0,141				0,150			0,141	0,141
	Спротиваство КЛ-0,4 кВ от ТП - 227				120	120				0,414				0,440			0,414	0,414
	Спротиваство КЛ-0,4 кВ от ТП - 491				100	100				0,235			0,25	0,250			0,235	0,235
	Спротиваство КЛ-0,4 кВ от ТП - 208				100	100				0,033			0,035	0,035			0,033	0,033
	БЛ - 6 кВ (БЛ-13)																	
	Спротиваство БЛ - 6 кВ от нс «Красная» до индустриальной КТН 250 кВА №№ 1,2,3									1,039		1,2		1,200		1,039		1,039
	Спротиваство БЛ - 6 кВ от нс «ИТО» ф.13 до индустриальной КТН 250 кВА №№ 4,5,6									1,039		1,2		1,200		1,039		1,039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Спротиваство БЛ - 6 кВ от н/ст «Затинава» до прокстринуской КТПН 250 кВА №№ 7,8,9									2,042	2,5			2,500	2,042			2,042
	Спротиваство сосинитриной БЛ - 6 кВ межу КТПН № 1 - 9									1,307	1,6			1,600	1,307			1,307
	Спротиваство БЛ - 6кВ до КТПН 2х630 кВА									0,817	1			1,000	0,817			0,817
	Спротиваство БЛ - 6кВ до КТПН 2х630 кВА									0,327	0,4			0,400	0,327			0,327
	Спротиваство БЛ - 6кВ от еуиетриной оиопы БЛ - 6									0,964		1,2		1,200		0,964		0,964
	Спротиваство БЛ - 6кВ от еуиетриной оиопы									0,321		0,4		0,400		0,321		0,321
	Спротиваство БЛ-6кВ от КТПН 400 кВА № 1 до КТПН 400 кВА № 2									0,402		0,5		0,500		0,402		0,402
	Спротиваство БЛ - 6кВ от еуиетриной оиопы БЛ - 6кВ ф.4 н/ст «К»									0,970			1,15	1,150			0,970	0,970
	Спротиваство БЛ - 6 кВ от КТПН-715 до КТПН 400 кВА №2									0,674			0,8	0,800			0,674	0,674
	Спротиваство БЛ - 6кВ от КТПН № 1 до КТПН № 2									0,169			0,2	0,200			0,169	0,169
	Спротиваство БЛ - 6кВ от н/ст "Г" до КТПН 2х630 кВА									1,000			1,1	1,100			1,000	1,000
	Спротиваство БЛ - 6кВ до КТПН 400 кВА № 1									2,169		2,7		2,700		2,169		2,169
	Спротиваство БЛ-6кВ до КТПН № 1									0,241		0,3		0,300		0,241		0,241
	Спротиваство БЛ-6кВ до КТПН 63 кВА									0,379	0,5			0,500	0,379			0,379
	Спротиваство БЛ-6кВ									0,482		0,6		0,600		0,482		0,482
	Спротиваство БЛ-6 кВ									0,152	0,2			0,200	0,152			0,152
	КЛ - 6 кВ																	
	Спротиваство КЛ-6кВ до КТПН 2х630 кВА									1,134		1		1,000			1,134	1,134
	Спротиваство КЛ - 6 кВ до КТПН 2х100 кВА									0,882	0,865			0,865	0,882			0,882
	Спротиваство КЛ - 6 кВ до КТПН 100 кВА									0,662	0,65			0,650	0,662			0,662
	Спротиваство КЛ - 6 кВ до КТПН 2х250 кВА									0,411		0,38		0,380		0,411		0,411
	Спротиваство КЛ - 6 кВ до КТПН 160 кВА									0,159			0,14	0,140			0,159	0,159
	Спротиваство КЛ - 6 кВ до КТПН «Абдуляно» 2х630 кВА									1,567		1,45		1,450		1,567		1,567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Спортивное КД - 6 КВ по КТДП «Морские» 2х1000 мВ									3,272	3,21			3,210	3,272			3,272
	Прокрутки									0,908					0,460	0,231	0,217	0,908