



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Хабаровского края**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 октября 2021 г. № 1606-р

г. Хабаровск

Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" по реконструкции централизованной тепловой сети от котельной в с. Бычиха ул. Партизанская, 14 а сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022–2034 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Хабаровского края от 22 декабря 2010 г. № 363-пр "Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Хабаровского края по реализации федеральных законов от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 27 июля 2010 г. № 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации":

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" по реконструкции централизованной тепловой сети от котельной в с. Бычиха ул. Партизанская, 14 а сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022–2034 годы (далее – инвестиционная программа).

2. Контроль за выполнением инвестиционной программы возложить на начальника управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

Министр

Д.В. Тюрин

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Хабаровского края
от "26" октября 2021 г. № 1606-р

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" по реконструкции
централизованной тепловой сети от котельной с. Бычиха,
ул. Партизанская, 14 а сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского
муниципального района Хабаровского края на 2022–2034 годы

ПАСПОРТ

по реконструкции централизованной тепловой сети от котельной с. Бычиха,
ул. Партизанская, 14 а сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского
муниципального района Хабаровского края на 2022–2034 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	- общество с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ"
Местонахождение регулируемой организации	- 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 20 М, оф. 307
Срок реализации инвестиционной программы	- 2022–2034 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	- генеральный директор "ЭНКИ ДВ" – Харченко Мария Владимировна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	- тел.: 8 (909) 844 09 41, эл. адрес – nikvik01@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти Хабаровского края, утвердившего инвестиционную программу	- министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	- 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	- министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края – Тюрин Дарий Викторович
Дата утверждения инвестиционной программы	- 26 октября 2021 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение	- заместитель начальника управления инвестиционной политики и развития

инвестиционной программы

коммунальной инфраструктуры –
начальник отдела инвестиционных
программ министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Хабаровского края – Маркелов Андрей
Николаевич, тел.: (4212) 32 57 76

Наименование уполномоченного
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в
области государственного
регулирования тарифов,
согласовавшего инвестиционную
программу

- комитет по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края

Местонахождение органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области
государственного регулирования
тарифов, согласовавшего
инвестиционную программу

- 680002, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 70

Контактная информация лица,
ответственного за согласование
инвестиционной программы

- председатель комитета по ценам и
тарифам Правительства Хабаровского
края – Орлов Александр Леонидович,
тел.: (4212) 40 20 39

Наименование органа местного
самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу

- администрация Хабаровского
муниципального района Хабаровского
края

Местонахождение органа,
согласовавшего инвестиционную
программу

- 680007, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 6

Должностное лицо,
согласовавшее инвестиционную
программу

- заместитель главы Хабаровского
муниципального района – Харин
Антон Сергеевич

Дата согласования
инвестиционной программы

- 27 сентября 2021 г.

Контактная информация лица,
ответственного за согласование
инвестиционной программы

- тел.: (4212) 38 19 65
адрес электронной почты:
postmaster@khabrayon.ru

Приложения:

1. Приложение № 1 (Форма №2 – ИП ТС) "Перечень мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" по реконструкции теплоснабжения центральной тепловой сети от котельной с. Бычиха, ул. Партизанская, 14а, сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022–2034 годы" на 7 л. в 1 экз.

2. Приложение № 2 (Форма №3 – ИП ТС) "Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" по реконструкции централизованной тепловой сети от котельной в с. Бычиха, ул. Партизанская, 14 а, сельского поселения "Село Бычиха" на 2022–2034 годы" на 3 л. в 1 экз.

3. Приложение № 3 (Форма №4 – ИП ТС) "Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" на 4 л. в 1 экз.

4. Приложение № 4 "Финансовый план общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" на 2022 – 2034 годы" на 2 л. в 1 экз.

5. Приложение № 5 "График реализации мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" по реконструкции централизованной тепловой сети от котельной в с. Бычиха ул. Партизанская, 14 а сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2034 годы" на 2 л. в 1 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

(Форма № 2 – ИП ТС)
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"ЭНКИ ДВ" по реконструкции централизованной теплоснабжающей сети от котельной в с. Бычиха ул. Партизанская, 14 а сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022–2034 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" по реконструкции теплоснабжения центральной тепловой сети от котельной с. Бычиха, ул. Партизанская, 14а, сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022–2034 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики		
				наименование показателя (мощность, диаметр и т.п.)	единица измерения	значения показателя до реализации мероприятия после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7 8

- Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
- Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
- 1.1.
- 1.1.1.
- 1.2.
- Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
- 1.2.1.
- 1.3.
- Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей						
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1							
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей							
2.1.	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 2							
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников							
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей						
3.1.1.	Реконструкция внутреннего квартального участка тепловой сети от ТК7 до МКД № 21 по ул. Новой, протяженностью 12,8 м, диаметр 89 мм (в двухтрубном исчислении)	Замена существующей тепловой сети с увеличением протяженностью теплотрассы с изменением способа прокладки на наземный на вводном участке и заменой тепловой изоляции на более энергоэффективную	с. Бычиха, ТК7 - МКД № 21 по ул. Новой	диаметр/ протяженность	мм/м	89/12,8	89/16,8
3.1.2.	Реконструкция внутреннего квартального участка тепловой сети между МКД № 19 и МКД № 17 по ул. Новой протяженностью 43,1 м, диаметр 108 мм (в двухтрубном исчислении)	Замена изношенных тепловых сетей на новые с заменой тепловой изоляции на более энергоэффективную	с. Бычиха, МКД № 19 - МКД № 17 по ул. Новой	диаметр/ протяженность	мм/м	108/43,1	108/43,1
3.1.3.	Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТК2 до т. 2, протяженностью 65,0 м, диаметр 133 мм (в двухтрубном исчислении)	Замена изношенных тепловых сетей на новые с заменой тепловой изоляции на более энергоэффективную	с. Бычиха, ТК1 - т. 2	диаметр/ протяженность	мм/м	133/65,0	133/65,0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.4.	Реконструкция магистрального участка (№ 19) в районе МКД № 19 по ул. Центральная тепловой сети от первого компенсатора до ул. Центральная	Замена существующей тепловой сети с заменой тепловой изоляции на более энергоэффективную	с. Бычиха, в районе МКД № 19 по ул. Центральной от первого компенсатора до ул. Центральной	диаметр/ протяженность	мм/м	133/51,3	133/51,3
3.1.5.	Реконструкция внутреннего участка тепловой сети от т. 32 до т. 28, протяженностью 155,0 м, диаметр 76 мм (в двухтрубном исчислении)	Замена существующей тепловой сети с увеличением протяженности теплосети с изменением способа прокладки на наземный и заменой тепловой изоляции на более энергоэффективную	с. Бычиха, т. 32 - т. 28	диаметр/ протяженность	мм/м	76/155,0	76/157,0
3.1.6.	Реконструкция внутреннего участка тепловой сети от т. 28 до ТК14, протяженностью 39,5 м, диаметр 40 мм (в двухтрубном исчислении)	Замена существующей тепловой сети с изменением способа прокладки на наземный и заменой тепловой изоляции на более энергоэффективную	с. Бычиха, т. 28 - ТК14	диаметр/ протяженность	мм/м	40/39,5	40/39,5
3.1.7.	Реконструкция внутренних участков тепловой сети (вводы в жилые дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27 по ул. Октябрьская), общей протяженностью 43,8 м, диаметр 32 мм (в двухтрубном исчислении)	Замена существующей тепловой сети с изменением способа прокладки на наземный и заменой тепловой изоляции на более энергоэффективную	с. Бычиха, вводы в жилые дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27 по ул. Октябрьская	диаметр/ протяженность	мм/м	32/43,8	32/43,8
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей						-
3.2.1.	Всего по группе 3						-

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год оконча- ния реал- изации меропри- ятия	Расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах (тыс. рублей) (с НДС)							остаток финансиро- вания	в том чис- ле за счет платы за подклю- чение
				всего	профинан- сировано к 2022 году	в том числе по годам						
						2022	2023	2024	2025- 2034			
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

Строительство иных объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1.

1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей										
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по группе 1										
	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей										
2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по группе 2										
	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников										
3.1.1.	Реконструкция внутриквартального участка тепловой сети от ТК7 до МКД № 21 по ул. Новой, протяженностью 12,8 м, диаметр 89 мм (в двухтрубном исчислении)	2022	2022	167,73	-	167,73	-	-	-	-	-
3.1.2.	Реконструкция внутриквартального участка тепловой сети между МКД № 19 и МКД № 17 по ул. Новой протяженностью 43,1 м, диаметр 108 мм (в двухтрубном исчислении)	2022	2022	469,57	-	469,57	-	-	-	-	-
3.1.3.	Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТК2 до т. 2, протяженностью 65,0 м, диаметр 133 мм (в двухтрубном исчислении)	2023	2023	695,86	-	-	695,86	-	-	-	-

1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей										
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по группе 5			-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по инвестиционной программе			3 592,90	-	637,30	1 283,20	1 672,40	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(Форма № 3 – ИП ТС)
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"ЭНКИ ДВ" по реконструкции централизованной тепловой сети от котельной в с. Бычиха ул. Партизанская, 14 а сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022–2034 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" по реконструкции централизованной тепловой сети от котельной в с. Бычиха, ул. Партизанская, 14 а, сельского поселения "Село Бычиха" на 2022–2034 годы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение (2020 год)	Утвержденный период (2021 год)	Плановые значения								
					в т.ч. по годам реализации								
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1. Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т.у.т./Гкал 0,15539 0,15495 0,15495 0,15495 0,15495 0,15493 0,15493 0,15493 0,15493 0,15493 0,15493 0,15493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	908,46	947,23	947,23	939,03	937,06	898,88	898,88	898,88	898,88	898,88
		процентов от полезного отпуска тепловой энергии	11,22	14,04	14,04	13,92	13,89	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
3.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год	610,00	610,00	610,00	612,03	612,03	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09

№ п/п	Наименование показателя	Единица изме- рения	Плановые значения				
			в т.ч. по годам реализации				
			2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15493	0,15493	0,15493	0,15493	0,15493
2.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год процентов от полезного отпуска тепловой энергии	898,88	898,88	898,88	898,88	898,88
			13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
3.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год	612,09	612,09	612,09	612,09	612,09

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Форма № 4 – ИП ТС)
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"ЭНКИ ДВ" по реконструкции
централизованной тепловой сети от
котельной в с. Бычиха ул. Партизанская, 14 а
сельского поселения "Село Бычиха"
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края на 2022–2034 годы

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
объектов централизованного теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ"

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности															
		количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей															
		фактическое значение (2020 год)	утвержден- ный период (2021 год)	плановое значение													
2022	2023			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

- Тепловые сети
с. Бычиха,
ул. Партизанская,
14 а
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности							
		удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал							
		плановое значение							
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Тепловые сети с. Бычиха, ул. Партизанская, 14 а	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	158,25	

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности									
		отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м / куб.м/кв.м									
		фактическое значение (2020 год)	утвержден- ный период (2021 год)	плановое значение						2026	2027
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Тепловые сети с. Бычиха, ул. Партизанская, 14 а	1,673/1,123	1,744/1,123	1,744/1,123	1,721/1,122	1,718/1,122	1,647/1,121	1,647/1,121	1,647/1,121	1,647/1,121	

[illegible]

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности									
		величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал / куб.м									
		фактическое значение (2020 год)	утвержденный период (2021 год)	плановое значение							
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Тепловые сети с. Бычиха, ул. Партизанская, 14 а	908,46/ 610,00	947,23/ 610,00	947,23/ 610,00	939,03/ 612,03	937,06/ 612,03	898,88/ 612,09	898,88/ 612,09	898,88/ 612,09	898,88/ 612,09	

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности									
		величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал / куб.м									
		плановое значение									
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
1	2	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Тепловые сети с. Бычиха, ул. Партизанская, 14 а	898,88/ 612,09	898,88/ 612,09	898,88/ 612,09	898,88/ 612,09	898,88/ 612,09	898,88/ 612,09	898,88/ 612,09			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(Форма № 4 – ИП ТС)
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"ЭНКИ ДВ" по реконструкции централизованной тепловой сети от котельной в с. Бычиха ул. Партизанская, 14 а сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022–2034 годы

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" на 2022 – 2034 годы

№ п/п	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. рублей) (без НДС)						
		по видам деятельности	всего			по годам реализации инвестиционной программы		
		указать вид деятельности	производство, передача и распределение тепловой энергии	2022	2023	2024	2025-2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Собственные средства	2994,08	-	531,08	1069,33	1393,67	-	
1.1.	Амортизационные отчисления	1911,48	-	531,08	515,2	865,2	-	
1.2.	Прибыль, направленная	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	на инвестиции						
1.3.	Средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-
1.4.	Прочие собственные сред- ства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	1082,6	-	-	554,13	528,47	-
2.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-	-
2.2.	Займы организаций	-	-	-	-	-	-
2.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирова- ние	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финан- сирования, в том числе лизинг	-	-	-	-	-	-
	Итого по инвестиционной программе	2994,08	-	531,08	1069,33	1393,67	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"ЭНКИ ДВ" по реконструкции
централизованной тепловой сети от
котельной в с. Бычиха ул. Партизанская,
14 а сельского поселения "Село Бычиха"
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края на 2022–2034 годы

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ЭНКИ ДВ" по реконструкции централизованной
тепловой сети от котельной в с. Бычиха ул. Партизанская, 14 а сельского поселения "Село Бычиха"
Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2034 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5
1.	Реконструкция внутриквартального участка тепловой сети от ТК7 до МКД № 21 по ул. Новой, протяженностью 12,8 м, диаметр 89 мм	2022	2022	2022
2.	Реконструкция внутриквартального участка тепловой сети между МКД № 19 и МКД № 17 по ул. Новой протяженностью 43,1 м, диаметр 108 мм	2022	2022	2022
3.	Реконструкция магистрального участка тепловой сети от ТК2 до т. 2, протяженностью 65,0 м, диаметр 133 мм	2023	2023	2023
4.	Реконструкция магистрального участка (№ 19) в районе МКД № 19 по ул. Центральной тепловой сети от первого компенсатора до ул. Центральной, протяженностью 51,3 м, диаметр 133 мм	2023	2023	2023

1	2	3	4	5
5.	Реконструкция внутриквартального участка тепловой сети от т. 32 до т. 28, протяженностью 155,0 м, диаметр 76 мм	2024	2024	2024
6.	Реконструкция внутриквартального участка тепловой сети от т.28 до ТК14, протяженностью 39,5 м, диаметр 40 мм	2024	2024	2024
7.	Реконструкция внутриквартальных участков тепловой сети (вводы в жилые дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27 по ул. Октябрьская), общей протяженностью 43,8 м, диаметр 32 мм	2024	2024	2024