

Отчет об исполнении инвестиционной программы по реконструкции тепловых сетей с.Богородское Ульчского муниципального района Хабаровского края в 2023-2034 годах

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетическая компания "Уссури"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1								
1.1.2								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1								
2.1.2								
Всего по группе 2.								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	Реконструкция отдельного участка тепловой сети диаметром 125 мм, протяженностью - 574,43 с заменой стальной трубы с изоляцией из минеральной ваты на стальную трубу с пенополиуретановой изоляцией	2023	2023	2023	2024	13 972,10	1 090,00	Инвестиционная программа была утверждена 18 декабря 2023 года, таким образом в 2023 году Обществом были подписаны договора только на разработку ПСД и проведение геодезических исследований
Всего по группе 3.								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1								
4.1.2								
Всего по группе 4.								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1								
5.1.2								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5.								

Генеральный директор ООО "ТЭК "Уссури"

И.А. Кутузов

Исполнитель: начальник ПЭО

Квашук Татьяна Сергеевна
тел. 8(800)200-18-67 (доб.218)
E-mail: economy@tek-ussury.ru

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения по реконструкции тепловых сетей с.Богородское Ульчского муниципального района Хабаровского края в 2023-2034 года

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетическая компания "Уссури"

(наименование регулируемой организации)

за 2023 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2/тонн/м2)		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год/м3/год)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Газовая котельная с.Богородское	0	0	0	0	153,74	149,75	2,26/2,26	2,26/2,26	2371,17/2370,61	2371,17/2370,61

Генеральный директор ООО "ТЭК "Уссури"

Кутузов И.А.

Исполнитель: _____
начальник ПЭО
(должность)



Кутузов Татьяна Сергеевна
Ф.И.О.

8(800)200-18-67 (доб.218)

контакт. тел. с кодом города

economy@tek-ussury.ru

контакт. E-mail